MENDELU
Zkušebna stavebně
truhlářských výrobků
a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-046-25/1

na výrobek:

Hliníková okna a balkónové dveře, systém ALUPROF® MB-79N E, MB-79N ST, MB-79N SI

výrobce:

DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
Česká republika
IČO: 63476142

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída **C5/B5** – jednokřídlové okno
		třída **C5/B5** – jednokřídlové okno s pevně zaskleným podsvětlíkem
		třída **C5/B5** – jednokřídlové balkónové dveře (1427 mm x 2777 mm)
		třída **C5/B5** – jednokřídlové balkónové dveře (1777 mm x 2227 mm)
		třída **C5/B5** – jednokřídlové balkónové dveře s prahem
		třída **C3/B3** – dvoukřídlové balkónové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída **E2850** – jednokřídlové okno
		třída **E1950** – jednokřídlové okno s pevně zaskleným podsvětlíkem
		třída **E2250** – jednokřídlové balkónové dveře (1427 mm x 2777 mm)
		třída **E1950** – jednokřídlové balkónové dveře (1777 mm x 2227 mm)
		třída **E1200** – jednokřídlové balkónové dveře s prahem
		třída **E1350** – dvoukřídlové balkónové dveře
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	**Bez uvolňování nebezpečných látek**
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída **4** – jednokřídlové okno s pevně zaskleným podsvětlíkem, jednokřídlové okno a balkónové dveře, jednokřídlové balkónové dveře s prahem, dvoukřídlové balkónové dveře

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-045-21 vydaného dne 19.05.2021 Oznámeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: **26. března 2025**

Platnost do: **26. března 2028**

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku
1

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV