MENDELU
Zkušebna stavebně
truhlářských výrobků
a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

část 1 - mechanické a fyzikální vlastnosti

č. ZSTV-076-26

na výrobek:

Hliníkové vnější (vchodové) dveře, systém ALUPROF® MB-86N ST, MB-86N SI a MB-86N SI+

výrobce:

DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
Česká republika
IČO: 63476142

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída **C5/B5** – jednokřídlové dveře ven otevíravé (1499 mm x 2659,5 mm)
		třída **C5/B5** – jednokřídlové dveře ven otevíravé (1230 mm x 2180 mm)
		třída **C5/B5** – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
		třída **C5/B5** – dvoukřídlové dveře ven otevíravé
		třída **C5/B5** – dvoukřídlové dveře dovnitř otevíravé
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída **E900** – jednokřídlové dveře ven otevíravé (1499 mm x 2659,5 mm)
		třída **E1500** – jednokřídlové dveře ven otevíravé (1230 mm x 2180 mm)
		třída **E1350** – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
		třída **E900** – dvoukřídlové dveře ven otevíravé
		třída **7A** – dvoukřídlové dveře dovnitř otevíravé
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	**Bez uvolňování nebezpečných látek**
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída **4** – jednokřídlové dveře ven otevíravé (1499 mm x 2659,5 mm)
		třída **4** – jednokřídlové dveře ven otevíravé (1230 mm x 2180 mm)
		třída **4** – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
		třída **3** – dvoukřídlové dveře ven otevíravé
		třída **3** – dvoukřídlové dveře dovnitř otevíravé

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-014-23 vydaného dne 10.03.2023 Oznámeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: **13. dubna 2026**

Platnost do: **13. dubna 2029**

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku
1

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV