MENDELU
Zkušebna stavebně
truhlářských výrobků
a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

část 1 - mechanické a fyzikální vlastnosti

č. ZSTV-075-26

na výrobek:

Hliníková okna a balkónové dveře, systém ALUPROF® MB-86N ST a MB-86N SI

výrobce:

DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
Česká republika
IČO: 63476142

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída **C4/B4** – jednokřídlové balkónové dveře (okno) osazené v LOP třída **C5/B5** – jednokřídlové balkónové dveře (okno) (924 mm x 2191 mm) třída **C5/B5** – jednokřídlové balkónové dveře (okno) (1199 mm x 3099 mm) třída **C5/B5** – jednokřídlové balkónové dveře (okno) (1356 mm x 3055 mm) třída **C5/B5** – jednokřídlové balkónové dveře, s nízkým prahem (1100 mm x 2200 mm) třída **C5/B5** – jednokřídlové balkónové dveře, s nízkým prahem (1356 mm x 2547 mm) třída **C5/B5** – dvoukřídlové balkónové dveře, s nízkým prahem (2682 mm x 2477 mm)
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída **E1200** – jednokřídlové balkónové dveře (okno) osazené v LOP třída **E1500** – jednokřídlové balkónové dveře (okno) (924 mm x 2191 mm) třída **E1350** – jednokřídlové balkónové dveře (okno) (1199 mm x 3099 mm) třída **E2055** – jednokřídlové balkónové dveře (okno) (1356 mm x 3055 mm) třída **E1050** – jednokřídlové balkónové dveře, s nízkým prahem (1100 mm x 2200 mm) třída **E1800** – jednokřídlové balkónové dveře, s nízkým prahem (1356 mm x 2547 mm) třída **8A** – dvoukřídlové balkónové dveře, s nízkým prahem (2682 mm x 2477 mm)
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	**Bez uvolňování nebezpečných látek**
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída **4** – jednokřídlové balkónové dveře (okno) osazené v LOP, jednokřídlové balkónové dveře (okno), jednokřídlové balkónové dveře s nízkým prahem, dvoukřídlové balkónové dveře s nízkým prahem

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-013-23 vydaného dne 10.03.2023 Oznámeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: **13. dubna 2026**

Platnost do: **13. dubna 2029**

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku
1

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV