MENDELU
Zkušebna stavebně
truhlářských výrobků
a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-082-26

na výrobek:

Plastové vnější (vchodové) dveře, systém Trocal 76 AD / Kömmerling 76 AD

výrobce:

DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
Česká republika
IČO: 63476142

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída **C2/B2** – jednokřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé, jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé s pevně zaskleným bočním dílem, dvoukřídlové dveře dovnitř otevíravé
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída **9A** – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé třída **4B** – jednokřídlové dveře ven otevíravé třída **7A** – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé s pevně zaskleným bočním dílem třída **5A** – dvoukřídlové dveře dovnitř otevíravé
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	**Bez uvolňování nebezpečných látek**
Součinitel prostupu tepla*	Deklarovaná hodnota	**U_D = 1,3 / 1,2 W/(m².K)** – se sklem s U_g = 1,1 W/(m².K) **U_D = 1,2 / 1,2 W/(m².K)** – se sklem s U_g = 1,0 W/(m².K) **U_D = 1,1 / 1,1 W/(m².K)** – se sklem s U_g = 0,9 W/(m².K) **U_D = 1,1 / 1,1 W/(m².K)** – se sklem s U_g = 0,8 W/(m².K) **U_D = 1,0 / 1,0 W/(m².K)** – se sklem s U_g = 0,7 W/(m².K) **U_D = 0,96 / 0,94 W/(m².K)** – se sklem s U_g = 0,6 W/(m².K) **U_D = 0,90 / 0,88 W/(m².K)** – se sklem s U_g = 0,5 W/(m².K) **U_D = 1,2 W/(m².K)** – s izolačním panelem s U_p = 1,1 W/(m².K) **U_D = 1,1 W/(m².K)** – s izolačním panelem s U_p = 1,0 W/(m².K) **U_D = 1,1 W/(m².K)** – s izolačním panelem s U_p = 0,9 W/(m².K) **U_D = 1,0 W/(m².K)** – s izolačním panelem s U_p = 0,8 W/(m².K) **U_D = 0,94 W/(m².K)** – s izolačním panelem s U_p = 0,7 W/(m².K) **U_D = 0,89 W/(m².K)** – s izolačním panelem s U_p = 0,6 W/(m².K) **U_D = 0,83 W/(m².K)** – s izolačním panelem s U_p = 0,5 W/(m².K)
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída **4** – jednokřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé třída **3** – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé s pevně zaskleným bočním dílem, dvoukřídlové dveře dovnitř otevíravé

* Hodnoty platí v pořadí pro rámeček Chromatech Ultra F a TGI-Spacer M / Swisspacer Ultimate.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0145/2014/Z rev. 1 vydaného dne 27.06.2019 Oznámeným subjektem 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304.

Datum vydání: **13. dubna 2026**

Platnost do: **13. dubna 2029**

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku
1

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV