MENDELU
Zkušebna stavebně
truhlářských výrobků
a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-047-25/1

na výrobek:

Hliníkové vnější (vchodové) dveře, systém ALUPROF® MB-79N E, SI a SI+

výrobce:

DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
Česká republika
IČO: 63476142

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída **C5/B5** – jednokřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé, dvoukřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída **E900** – jednokřídlové dveře ven otevíravé o rozměru 1,230 m x 2,1795 m
		třída **6A** – jednokřídlové dveře ven otevíravé o rozměru 1,499 m x 2,8595 m
		třída **6A** – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
		třída **6A** – dvoukřídlové dveře ven otevíravé
		třída **6A** – dvoukřídlové dveře dovnitř otevíravé
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	**Bez uvolňování nebezpečných látek**
Odolnost proti nárazu*	ČSN EN 13049	třída **5 (950 mm)** – jednokřídlové a dvoukřídlové dveře, dovnitř a ven otevíravé
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída **4** – jednokřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé, dvoukřídlové dveře dovnitř a ven otevíravé

* Platí při použití skla složení ESG 6/16/ESG 5/16/ESG.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-001-22 vydaného dne 10.01.2022 Oznámeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: **26. března 2025**

Platnost do: **26. března 2028**

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku
1

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV